

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«СТАХАНОВСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 15
ИМЕНИ В.А. СУХОМЛИНСКОГО»
(ГБОУ ЛНР СМГ № 15 им. В.А. Сухомлинского)**

294005, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД СТАХАНОВ,
Г. СТАХАНОВ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 1,
ОКПО 78149737, ОГРН 1229400086783, ИНН/КПП 9407006108/940701001
ТЕЛ. 857-44-4-00-45, smg15@mail.ru

№ 480 от "30" августа 2024 г.
На № _____ от "____" _____ 20__ г.

Исполняющему обязанности прокурора
города Стаханова
Рябко А.С.

На ваше представление № 71-2024/1884 от 09.08.2024 об устранении нарушений законодательства при подготовке к началу 2024-2025 учебного года, со сроком исполнения до 09 сентября 2024 г. сообщаем, что нами были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	№ пункта	Выявленные нарушения	Проведенные мероприятия
1.	1.	Территория частично не ограждена, что является нарушением п. 2.2.1. сп 2.4.3648-20	Заложили в бюджет на 2025 средства для установки недостающего ограждения территории гимназии
2.	2.	Отсутствует бактерицидная установка на пищеблоке, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	Бактерицидная установка приобретена
3	3	Работа по организации и проведению мероприятий по дезинсекции и дератизации, контроль за их проведением не проводится, что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20	Договор по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий заключен (№432 от 31.07.2024 с Шабловым Максимом Михайловичем) работы выполнены
4	4	Контейнеры (мусоросборники) не оборудованы закрывающимися крышками, что является нарушением п. 2.23. раздела II СП 2.4.3648-20;	Заложил в бюджет на 2026 год средства на реконструкцию площадки для мусора и приобретение новых контейнеров (мусоросборников).

ПРОКУРАТУРА
Г. СТАХАНОВА

30.08
получено *[подпись]*

5	5	Покрытие подходов и дорожек на территории имеет дефекты (старое асфальтовое покрытие имеет неровности, выбоины), что является нарушением п. 2.2.4 раздела П СП 2.4.3648-20	Заложили в бюджет на 2025 средства на новое асфальтовое покрытие для подходов и дорожек на территории гимназии
6	6	Столовая посуда имеет механические повреждения (сколы, что является нарушением п. 2.4.62. раздела П СП 2.4.3648-20	Посуда со сколами утилизирована
7	7	Специально оборудованное помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12 раздела П СП 2.4.3648-20	Конструктивная особенность здания не позволяет выполнить данный вид работы
8	8	Полы в классах с деревянным покрытием, спортивном зале, коридорах имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п. 25.2. раздела П сп 2.4.3648-20	Частично деревянное покрытие в классах заменили на линолеум. Денежные средства на капитальный ремонт спортивного зала заложены в бюджет 2025 года
9	9	Отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами, что является нарушением п. 27.5. раздела П СП 2.4.3648-20	В бюджет на 2026 год планируется заложить денежные средства для оборудования ограждающими устройствами приборов отопления
10	10	Здание школы не оснащено системой пожарной сигнализации и не оснащено системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях, тем самым нарушены требования статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	В бюджет на 2025 год заложили средства на услуги по типовому проектированию системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и эвакуации людей в зданиях и сооружениях

11	11	В школе не проведено техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водопровода, тем самым нарушены требования части 3 статьи 86 Закона № 123-ФЗ, пункта 6.2.1. ГОСТ Р 59643 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»	Отсутствие в ЛНР подрядчика на выполнение данного вида работ
----	----	---	--

Директор



Л.В. Шпота

Л.В. Шпота